




2-2



"Изопласт К" (с крупнозернистой посыпкой)	1 слой
"Изопласт П"	1 слой
Армирующая ч.п. стяжка	40 мм
Минеральные плиты Rockwool (жесткие)	100 мм
Минеральные плиты Rockwool (мягкие)	100 мм
Керамзитовый гравий по уклону	50–200 мм
Пароизоляция	–
Ж.б. плита перекрытия	220 мм



1. Железобетонные плиты перекрытий на схемах и разрезах условно не показаны.
2. На схеме расположения конструкций перекрытия штриховкой указаны зоны мембраны с толщиной листа 3 мм.
3. Анкерные болты М20 по ГОСТ 24379.1-2012 выполнены из стали 09Г2С по ГОСТ 27772-88.
4. Болты строительные М20 по ГОСТ 7798-70, класса точности В, из стали 40х по ГОСТ Р 52643.

[illegible]